

ІНФОРМАЦІЯ

про проведені роботи по підготовці до роботи в опалювальний період
2021-2022 р.р. по ТОВ «НіжинТеплоМережі»

На підготовку до опалювального періоду 2021-2022 років було витрачено
– 1804,9 тис.грн

- проведено заміну частини конвективної поверхні котла КБНГ-2,5 на кот.Московська,17а – 28,9 тис.грн
- виконано гідравлічні випробування та поточний ремонт котлів, ревізія та ремонт насосного обладнання, обладнання хімводопідготовки, проведено обслуговування та ремонт газового обладнання, електрообладнання та приладів КВП та А на котельних.
- виконано гідравлічні випробування та поточний ремонт підігрівачів ГВП, ревізія та ремонт насосного обладнання, проведено обслуговування та ремонт електрообладнання та приладів КВП та А на ЦТП.
- проведено ремонт пластинчатих водопідігрівачів на ЦТП №1,3,7 – 170,2 тис.грн
- змонтовано обладнання для частотного регулювання мережних насосів на кот.Шевченка,105а – 452,3 тис.грн
- виконано ремонт пальника котла ДКВР-6,5/13 на кот.Прилуцька,133 – 25,5 тис.грн
- проведено улаштування погодозалежного регулювання системи опалення від ЦТП №1; №3; №6 – 171,8 тис.грн
- замінено **0,78 км** теплових мереж у 2-х трубному вимірі – 246,8 тис.грн
- проведено відновлення ізоляції наземних теплових мереж (**340 м**)– 77,8 тис.грн
- відновлено пошкоджене асфальтобетонне покриття (після проведеного ремонту теплових мереж – 70,0 тис.грн
- виконано гідравлічні випробування теплових мереж **72,098 км** у 2-х тр.вим.

- проведено експертне обстеження (технічне діагностування) та періодичний і позачерговий технічний огляд котлів та трубопроводів 4-ї категорії
– **63,93 тис.грн**
- проведено технічне обслуговування, калібрування та метрологічна повірка лічильників газу
– **47,3 тис.грн**
- проведено технічне обслуговування, калібрування та метрологічна повірка технологічних вузлів обліку теплової енергії, встановлених на котельних підприємства – **224,7 тис.грн**
- проведено калібрування та метрологічна повірка законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки (манометри, термометри, тощо) – **115,9 тис.грн**
- проведено повірка та ремонт лічильників електричної енергії – **19,14 тис.грн**
- виконано ремонт спецтехніки (екскаватор, автокран, тощо) – **70,0 тис.грн**
- виконано заміну манометрів – **20,6 тис.грн**